

Extention Paillourte - Evolution #218

Couverture

11/10/2023 22:32 - David Mercereau

Statut:	Nouveau	Début:	03/11/2023
Priorité:	Normal	Echéance:	03/11/2023
Assigné à:	David Mercereau	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
<p>Contreventement panneaux (et non feuillard) permet de ne pas créer de poche d'eau si jamais condensation... c'est "dur en dessous"</p> <p>Les panneaux DFP sont plus perspirent que l'OSB... ça marche mieux (CF ubakus) sinon prévoir des trou dans l'OSB https://www.materiaux-naturels.fr/doc/product/n_469.pdf</p> <p>Prendre de l'OSB rainuré pour qu'il y ai de la raideur...</p> <p>Ne pas fixer l'OSB sur le dessus des lisses pour pouvoir démonter les bac acier + faire glisser l'OSB afin de brocher les bottes de pailles par le haut (dernier rang)</p> <p>Contacteur fournisseur bac acier :</p> <ul style="list-style-type: none">• https://toiture.pro/couverture-bac-acier.html <p>S'il y a un revêtement anti-condensation il faut le dégager en bas de pente pour éviter les remontés capillaire + le croquer : https://www.tolesdiscount.fr/</p> <p>Bac acier devis envoyé :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1) bacacier : en contact<ul style="list-style-type: none">◦ TOP et Français• 2) paquay@o-metall.com Luembourg... Mais 2ème choix car solution proposé la noue• jorisode.fr demandé• arcelormittal demandé• vcuret@prolians.eu<ul style="list-style-type: none">◦ Pas de manuel de pose, pas de solution• tolesdiscount@gmail.com lamaisondeleveur /• https://www.tolesmoinscheres.com/nous-avons-bien-recu-votre-demande<ul style="list-style-type: none">◦ luxembourg...• https://www.yousteel.fr/nous-contacter<ul style="list-style-type: none">◦ Ne fait pas de beige, que rouge ou			
Demandes liées:			
Lié à Evolution #213: Bois rond		Fermé	27/09/2023
Bloqué par Evolution #217: Charpente / ossature bois		Nouveau	12/10/2023

Historique

#1 - 11/10/2023 23:23 - David Mercereau

- Tâche parente #217 supprimé

#2 - 11/10/2023 23:23 - David Mercereau

- Echéance changé de 02/11/2023 à 03/11/2023

- Début changé de 02/11/2023 à 03/11/2023

- Suit Evolution #217: Charpente / ossature bois ajouté

#3 - 11/10/2023 23:23 - David Mercereau

- Lié à Evolution #213: Bois rond ajouté

#4 - 12/10/2023 12:35 - David Mercereau

- *Suit Evolution #217: Charpente / ossature bois supprimé*

#5 - 12/10/2023 12:35 - David Mercereau

- *Bloqué par Evolution #217: Charpente / ossature bois ajouté*

#6 - 08/11/2023 16:02 - David Mercereau

- *Description mis à jour*

#7 - 13/12/2023 10:31 - David Mercereau

- *Description mis à jour*

#8 - 14/12/2023 11:57 - David Mercereau

- *Description mis à jour*

#9 - 15/12/2023 10:38 - David Mercereau

- *Description mis à jour*